

DAS 100/4



Krátká informace

Axiální ventilátor, DN 1000, třífázový

Příklady použití

Výrobný, Montážní hala, Sklad, Průmyslová hala, Pracoviště

Typové číslo

0083.0862

Technická data podle ErP při optimální energetické účinnosti (BEP)

Celková účinnost η	63 %
Kategorie měření	C
Kategorie účinnosti	statická
Stupeň účinnosti N	64
VSD požadováno	ne
Rok výroby	viz typový štítek
Jméno výrobce / Úřední registrační číslo / Místo podnikání výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Typ.č.	0083.0862
P_{BEP} / Průtok $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	7,718 kW / 19.500 m ³ /h / 892 Pa
n_{BEP}	1.480 1/min
specifický poměr	≈ 1
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Informace k instalaci, provozu a údržbě	viz montážní návod
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii měření	-
I_{BEP}	14,8 A
Akustický výkon L_{WA7}	98 dB(A)