

DAS 100/6



Krátká informace

Axiální ventilátor, DN 1000, třífázový

Příklady použití

Výrobný, Montážní hala, Sklad, Průmyslová hala, Pracoviště

Typové číslo

0083.0861

Technická data podle ErP při optimální energetické účinnosti (BEP)

Celková účinnost η	59,3 %
Kategorie měření	C
Kategorie účinnosti	statická
Stupeň účinnosti N	63
VSD požadováno	ne
Rok výroby	viz typový štítek
Jméno výrobce / Úřední registrační číslo / Místo podnikání výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Typ.č.	0083.0861
P_{BEP} / Průtok $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	2,414 kW / 13.000 m ³ /h / 396 Pa
n_{BEP}	990 1/min
specifický poměr	≈ 1
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Informace k instalaci, provozu a údržbě	viz montážní návod
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii měření	-
I_{BEP}	7,9 A
Akustický výkon L_{WA7}	90 dB(A)