

## DAS 100/8



## Krátká informace

Axiální ventilátor, DN 1000, třífázový

## Příklady použití

Výrobný, Montážní hala, Sklad, Průmyslová hala, Pracoviště

Typové číslo

0083.0860

## Technická data podle ErP při optimální energetické účinnosti (BEP)

Celková účinnost $\eta$	53,8 %
Kategorie měření	C
Kategorie účinnosti	statická
Stupeň účinnosti N	60
VSD požadováno	ne
Rok výroby	viz typový štítek
Jméno výrobce / Úřední registrační číslo / Místo podnikání výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Typ.č.	0083.0860
$P_{BEP}$ / Průtok $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	1,122 kW / 9.750 m <sup>3</sup> /h / 223 Pa
$n_{BEP}$	740 1/min
specifický poměr	$\approx 1$
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Informace k instalaci, provozu a údržbě	viz montážní návod
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii měření	-
Akustický výkon $_{L_{WA7}}$	83 dB(A)