


## DZD 50/6 B



## Krátká informace

Axiální střešní ventilátor, horizontální výfuk, DN 500, třífázový

## Příklady použití

Výrobný, Pracoviště, Provozovna, Restaurace, Výstavní prostor

Typové číslo

0087.0225

## Technická data podle ErP při optimální energetické účinnosti (BEP)

Celková účinnost $\eta$	30,1 %
Kategorie měření	C
Kategorie účinnosti	statická
Stupeň účinnosti N	40,4
Rok výroby	viz typový štítek
Jméno výrobce / Úřední registrační číslo / Místo podnikání výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Typ.č.	0087.0225
$P_{BEP}$ / Průtok $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,24 kW / 4.340 m <sup>3</sup> /h / 60 Pa
$n_{BEP}$	945 1/min
specifický poměr	$\approx 1$
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Informace k instalaci, provozu a údržbě	viz montážní návod
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii měření	Stanovení energetické efektivity bez ochranné mřížky a hlavice.
Akustický výkon $L_{WA7}$	80 dB(A)