

DZL 45/6 B



Krátká informace

Axiální potrubní ventilátor, DN 450, třífázový

Příklady použití

Strojní odsávání, Výstavní prostor, Mistrovna, Dílna, Výrobna

Typové číslo

0086.0085

Technická data podle ErP při optimální energetické účinnosti (BEP)

Celková účinnost η	42 %
Kategorie měření	D
Kategorie účinnosti	celková
Stupeň účinnosti N	52,8
VSD požadováno	ne
Rok výroby	viz typový štítek
Jméno výrobce / Úřední registrační číslo / Místo podnikání výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Typ.č.	0086.0085
P_{BEP} / Průtok $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,16 kW / 2.970 m ³ /h / 80 Pa
n_{BEP}	986 1/min
specifický poměr	≈ 1
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii měření	-
I_{BEP}	0,55 A
Akustický výkon L_{WA5}	69 dB(A)