

## DZR 25/2 B Ex t

### Instalace v potrubním vedení

- Doporučená vzdálenost mezi tvarovkami min. 3-5 x průměr potrubí "D"
- Při zúžení průřezu: průměr potrubí "d" = max. 0,75 x průměr potrubí "D", úhel zúžení 6-8°
  - ① Uzavírací klapka, náporová
  - ② Venkovní stěna
  - ③ Potrubí, nutno zajistit
  - ④ Pružná spojka ELA..-Ex
  - ⑤ Ventilátor
  - ⑥ Upevňovací patky FU (1 Sada)
  - ⑦ Tlumič chvění GP.. (1 sada)
  - ⑧ Konsole, nutno zajistit