


ECA piano Standard

Montáž malých ventilátorů ECA do stěny

Při montáži ventilátorů řady ECA 100 ipro, ECA 150 ipro, ECA piano a ECA 120 do stěny nutno respektovat následující informace:

- Při provádění prostupu stěnou dodržet minimální odstupy od stropu nebo sousední stěny, viz vyobrazení.
- Vložit stěnové pouzdro.
- Zavedení kabelu pod nebo na omítku.
- ECA 100 ipro a ECA piano jen pod omítkou.
- Při instalaci ventilátor upevnit pomocí šroubů.
- Zpětná klapka zamezí vstupu studeného vzduchu do místnosti při vypnutém ventilátoru. Není vyžadováno u ECA piano a u všech variant s elektrickou uzavírací klapkou.




- ① ECA-ventilátor
- ② Stěnové pouzdro WH
- ③ Venkovní klapka AP
- ④ Zdivo
- ⑤ Omítka
- ⑥ Vstup kabelu

Stropní instalace se střešním prostupem

Při instalaci ventilátorů řady ECA 100 ipro, ECA piano, ECA 120 a ECA 150 ipro do stropu u systému se střešním prostupem respektovat následující body:

- Bezpodmínečně zohlednit minimální odstupy od stěn, viz montáž na stěnu.
- Instalovat stěnové pouzdro nebo potrubí.
- Zavést kabel pod nebo na omítku.
- ECA 100 ipro a ECA piano jen pod omítkou.
- Odvést z potrubního vedení vznikající kondenzační vodu přes sifon. Tzn. instalovat do vedení T-kus se sifonem (pachovým uzávěrem).
- Vzniku kondenzační vody zabraňuje odborná izolace potrubí.
- Použít střešní prostup s vývodem kondenzační vody ven, viz. doporučené příslušenství.

ECA piano Standard




- ① ECA-ventilátor
- ② Trubka WH ...
- ③ Potrubí DN 100, DN 125 nebo DN 150
- ④ Zdivo
- ⑤ Omítka
- ⑥ Izolace
- ⑦ Střešní vstup DF/DP (DN 125/160, nebo vlastní přizpůsobení)
- ⑧ Sběrač kondenzátu (sifon), nutno zajistit

Montáž malých ventilátorů ECA do stěny

Při montáži ventilátorů řady ECA100 ipro, ECA piano, ECA 100, ECA 120 a ECA 150 do stěny nutno respektovat následující informace:

- Při provádění prostupu stěnou dodržet minimální odstupy od stropu nebo sousední stěny, viz vyobrazení.
- Vložit stěnové pouzdro.
- Zavedení kabelu pod nebo na omítku.
- ECA 100 ipro a ECA piano jen pod omítkou.
- Při instalaci ventilátor upevnit pomocí šroubů.
- Zpětná klapka zamezí vstupu studeného vzduchu do místnosti při vypnutém ventilátoru. Není vyžadováno u ECA piano a u všech variant s elektrickou uzavírací klapkou.



- ① ECA-ventilátor
- ② Stěnové pouzdro WH
- ③ Venkovní klapka AP
- ④ Zdivo
- ⑤ Omítka
- ⑥ Vstup kabelu

ECA piano Standard

Stropní instalace se střešním prostupem

Při instalaci ventilátorů řady ECA ipro, ECA piano, ECA 100, ECA 120 a ECA 150 do stropu u systému se střešním prostupem respektovat následující body:

Bezpodmínečně zohlednit minimální odstupy od stěn, viz montáž na stěnu.

Instalovat stěnové pouzdro nebo potrubí.


Zavést kabel pod nebo na omítku.

ECA 100 ipro a ECA piano jen pod omítkou.

Odvést z potrubního vedení vznikající kondenzační vodu přes sifon. Tzn. instalovat do vedení T-kus se sifonem (pachovým uzávěrem).

Vzniku kondenzační vody zabráňuje odborná izolace potrubí.

Použít střešní prostup s vývodem kondenzační vody ven, viz. doporučené příslušenství.



- ① ECA-ventilátor
- ② Trubka
- ③ Potrubí DN 100, DN 125 nebo DN 150
- ④ Zdivo
- ⑤ Omítka
- ⑥ Izolace
- ⑦ Střešní prostup DF/DP
- ⑧ Odvod kondenzační vody (sifon)