

ZWVQ 12

Zaregulování

- Objemový průtok se zjišťuje měřením rozdílu tlaků přes otvory tvarovky. Nastavení je možné změnou počtu otevřených otvorových řad.
- Vložený útlum hluku závisí také na počtu otevřených otvorových řad:

Vložený útlum hluku De v dB

Otevřené otvorové řady	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
14	17	12	6	0	0	1	2	3
8	17	12	6	1	2	4	5	5
2	19	14	8	8	10	7	10	11