

MAICO

Unterputz-Lüftungsgerät UPR 133 N

Hinweis zum Filterwechsel

1. Innengitter abziehen.
2. Filtergitter abziehen.
3. Filtermatte wechseln.
Die grobe Seite soll zum Raum zeigen.
4. In umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
5. Ersatzfiltermatten unter Nr. 0093.0019
Typ FF 133 in 5er-Packung lieferbar.

Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
Postfach 5043 · Info-Hotline 01805 / 694 - 110
D-78056 Villingen-Schwenningen

