



WS 160 Flat ET

- A - ventilační přístroj WS 160 Flat ...
 - A1 - elektronická vložka
 - A2 - regulace KWL
 - B1 - ovládací díl RLS 1 WR
 - B2-B5 - paralelní připojení max. 5 kusů RLS 1 WR
 - BT1 - dotyková obrazovka BDE RLS T1 WS
 - W1 - připojovací vedení 230 V AC
 - W2 - stíněné řídicí vedení, např. LIYY 6 x 0,34 mm² (není v dodávce)
 - W2 - stíněné řídicí vedení RLS T1 WS, např. LIYY 4 x 0,34 mm² (není v dodávce)
 - W5 - připojovací vedení PTC-topného registru
 - W7 - připojovací vedení motoru obchvatu
 - S1 - vypínač přístroje
 - S2 - dveřní spínač
 - M1 - ventilátor odpadního vzduchu a odvodu
 - M2 - ventilátor venkovního vzduchu a přívodu
 - T-LET - čidlo teploty venkovního vzduchu
 - T-FOL - čidlo teploty odpadního vzduchu
 - T-ZUL - čidlo teploty přívodu
 - S-ABL - kombinované čidlo na odvodu
-