



- A - ventilační přístroj WR 310/410, WS 320/470
 - A1 - elektronická vložka
 - A2 - regulace KWL
 - B - ovládací díl RLS 1 WR
 - B2-B5 - paralelní připojení max. 5 RLS 1 WR
 - BT1 - dotyková obrazovka BDE RLS T1 WS
 - W1 - připojovací vedení 230 V AC
 - W2 - stíněné řídicí vedení, např. LIYY 6 x 0,34 mm² (není v dodávce)
 - W2 - stíněné řídicí vedení RLS T1 WS, např. LIYY 4 x 0,34 mm² (není v dodávce)
 - W5 - připojovací vedení PTC-topného registru
 - W6 - připojovací vedení (není v dodávce) pro multifunkční kontakt (bezpotenciálové relé 230 VAC/5A nebo 30 VDC/5A). Multifunkční kontakt pro připojení jedné z následujících komponent: Hlášení poplachu nebo výměny filtru, ukazatel provozu, dohřev, předeřev, venkovní klapka, solankový výměník (neregulované čerpadlo), chlazení.
 - W7 - připojovací vedení motoru obchvatu
 - S1 - vypínač přístroje
 - M1 - ventilátor odpadního vzduchu a odvodu
 - M2 - ventilátor venkovního vzduchu a přívodu
 - M3 - motor obchvatu
 - T-LET - čidlo teploty venkovního vzduchu
 - T-FOL - čidlo teploty odpadního vzduchu
 - T-ZUL - čidlo teploty přívodu
 - S-ABL - kombinované čidlo na odvodu
-