



- B - Regelung
- W3 - Netzleitung Regelung (bauseits)
- K1 - geschlossen Softstart
- K1 - offen Softstop
- K3 - geschlossen Absenkbetrieb aktiv (z.B: Nachtbetrieb)
- K3 - offen Absenkbetrieb inaktiv
- \* - Achtung K1, K3 vergoldete Kontakte benutzen
- A - GRD-Gerät
- W1 - Netzleitung GRD-Gerät 1,5mm<sup>2</sup> (bauseits)
- W2 - Steuerleitung mit Abschirmung 0,25 bis 0,34mm<sup>2</sup> (bauseits)
- M - Ventilator-Motor
- S1 - Reparaturschalter