



- TH 10 Thermostat: Frostschutzsicherung
- THR300 Stufenschalter (im Lieferumfang enthalten)
- R1 Außenluftfühler (Eintrittstemperatur) Montage: Außenluftkanal, Nähe Aussenwand/ Nordseite
- WRG 300 K Wärme-Rückgewinnungs-Gerät
- M1 Abluft-Ventilator
- M2 Zuluft-Ventilator
- F1 Frostschutzsicherung, diese muss bauseits, im WRG300 an den Klemmen M2 und M4 überbrückt werden! Siehe Schaltbild WRG 300 K
- WP 300 K Wärmepumpe
- P1 Pressostat (Hochdrucksicherung)
- T1 Frostschutzsicherung (Verdampfer)
- Y1 Umschaltventil Kühlen/Heizen
- M1 Verdichter
- BU1 Schuko-Steckdose (bauseits)
- Bauseits zwischen Klemme M2 und Klemme M4 Brücke verdrahten