



## WS 160 Flat ET

A - Lüftungsgerät WS 160 Flat ...  
A1 - Elektronikeinschub  
A2 - Steuerung KWL  
B1 - Einfach-BDE RLS 1 WR  
B2-B5 - Parallelanschluss max. 5 Einfach-BDE´s  
BT1 - Touchscreen-BDE RLS T1 WS  
W1 - Anschlussleitung 230 V AC  
W2 - Geschirmte Steuerleitung Einfach-BDE (bauseitig), z. B. LIYY 6 x 0,34 mm<sup>2</sup>  
W2´ - Geschirmte Steuerleitung RLS T1 WS (bauseitig), z. B. LIYY 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>  
W5 - Anschlussleitung PTC-Heizregister  
W7 - Anschlussleitung Bypassmotor  
S1 - Geräteschalter  
S2 - Türkontaktschalter  
M1 - Abluft-/Fortluftventilator  
M2 - Außenluft-/Zuluftventilator  
T-LET - Temperaturfühler Lufteintritt Außenluft  
T-FOL - Temperaturfühler Fortluft  
T-ZUL - Temperaturfühler Zuluft  
S-ABL - Kombisensor Abluft

---