



## VKF Anerkennung Nr. 10464

**Inhaber /-in**

Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH  
Steinbeisstrasse 20  
78056 Villingen-Schwenningen  
Germany

**Hersteller /-in**

Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH  
78056 Villingen-Schwenningen  
Germany

**Gruppe** 505 - Absperrvorrichtungen

**Produkt** MAICO, ER-UPB

**Beschreibung** Absperrvorrichtung mit Brandschutzgehäuse aus SUPALUX-G/S Platten (D=12mm), Ausblasstutzen und Rückschlagklappe. Gegen Brandübertragung in Lüftungsleitungen nach DIN 18017-3 (ohne Dunstzugshauben)

**Anwendung** Bei Hochhäusern in Lüftungsleitungen nach DIN 18017-3 anstelle der feuerpolizeilich geforderten Brandschutzklappen, nur mit Genehmigung der zuständigen kantonalen Feuerpolizei, pro Anschluss je eine Absperrvorrichtung. Es sind die Einbauvorschriften des Herstellers zu beachten.

**Unterlagen** TU München, Dachau: Prüfbericht '3621' (17.12.2012)

**Prüfbestimmungen** DIN 18017-3

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse F 90

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2028

**Ausstellungsdatum** 27.04.2023

**Ersetzt Dokument vom** 04.07.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher



## Reconnaissance AEA I N° 10464

**Titulaire**

Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH  
Steinbeisstrasse 20  
78056 Villingen-Schwenningen  
Germany

**Fabricant**

Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH  
78056 Villingen-Schwenningen  
Germany

**Groupe** 505 - Dispositifs d'obturation

**Produit** MAICO, ER-UPB

**Description** Dispositif d'obturation, boîtier en plaques SUPALUX-G/S (E=12mm), tubulure d'échappement et clapet antiretour. Contre la propagation du feu dans les conduites d'aération selon DIN 18017-3 (sans les hottes d'aspiration)

**Utilisation** Dans conduites d'aération selon DIN 18017-3 de bâtiments élevés, à la place des clapets coupe-feu exigés par la police du feu, soumis à l'autorisation de cette dernière, un dispositif par raccord.  
Il faut suivre les prescriptions de montage données par le fabricant.

**Documentation** TU München, Dachau: Rapport d'essai '3621' (17.12.2012)

**Conditions d'essai** DIN 18017-3

**Appréciation** Classe de résistance au feu F 90

**Durée de validité** 31.12.2028

**Date d'édition** 27.04.2023

**Remplace l'attestation du** 04.07.2018

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Frank Näher