


## ECR 16



- FG - Validation appareil
- XB3 - Appareil de service
- X5 - Dysfonctionnement appareil
- K - Entraînement de volet
- V- Ventilateur d'air sortant
- X11-3 - ouvert
- X11-4 - fermé
- X11-5 - lent
- X11-6 - moyen
- X11-7 - rapide