



TH 10 Thermostat : protection antigel

THR300 Graduateur (fourni)

R1 Sonde d'air extérieur (température d'entrée) montage : conduit d'air extérieur, à proximité du mur extérieur / côté nord

WRG 300 K Récupérateur de chaleur

M1 Ventilateur air sortant

M2 Ventilateur air entrant

F1 Protection antigel, doit être court-circuité par le client dans le WRG 300 aux bornes M2 et M4 ! Voir schéma de branchement WRG 300 K

WP 300 K Pompe à chaleur

P1 Pressostat (protection contre les pressions excessives)

T1 Protection antigel (évaporateur)

Y1 Vanne d'inversion rafraîchissement/chauffage

M1 Compresseur

BU1 Prise à contact de protection CE (à fournir par le client)

Un cavalier est à poser par le client entre les bornes M2 et M4.