

DAS 125/8



Kratka informacija

Aksijalni ventilator, DN 1250, trofazna struja

Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Hangar za montažu, Skladišna prostorija, Industrijski hangar, Radni prostor

Broj artikla

0083.0865

Tehnički podaci u skladu s ErP-om u točki Best Efficiency Point (BEP)

| | |
|--|---|
| Ukupna učinkovitost η | 35,5 % |
| Kategorija mjerenja | C |
| Kategorija učinkovitosti | statička |
| Stupanj učinkovitosti N | 38 |
| Potreban VSD | ne |
| Godina proizvodnje | Vidi nazivnu pločicu |
| Naziv proizvođača/službeni registracijski broj/mjesto podružnice proizvođača | Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / RegistarSKI sud Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen |
| Br. art. | 0083.0865 |
| $P_{BEP} / \text{volumen zraka}_{BEP} / P_{fs, BEP}$ | 3,448 kW / 42.900 m ³ /h / 215 Pa |
| n_{BEP} | 730 1/min |
| Specifični omjer | ≈ 1 |
| Informacije o rastavljanju i zbrinjavanju | vidi upute za montažu |
| Informacije o ugradnji, radu i preventivnom održavanju | vidi upute za montažu |
| Upotrijebljeni predmeti pri mjerenju učinkovitosti koji nisu opisani u kategoriji mjerenja | - |
| I_{BEP} | 6,9 A |
| Razina jačine zvuka L_{WA7} | 88 dB(A) |