

## DZL 40/2 B



### Kratka informacija

Aksijalni cijevni ventilator, DN 400, trofazna struja

### Primjeri primjene

Odsisavanje strojeva, Odsisavanje na radnom mjestu, Radionica, Ured nadzornog inženjera, Tvornička postrojenja

Broj artikla

0086.0084

### Tehnički podaci u skladu s ErP-om u točki Best Efficiency Point (BEP)

|  |   |
|--|---|
| Ukupna učinkovitost $\eta$   | 55,1 %  |
| Kategorija mjerenja  | D   |
| Kategorija učinkovitosti   | ukupna  |
| Stupanj učinkovitosti N  | 60,3  |
| Potreban VSD   | ne  |
| Godina proizvodnje   | Vidi nazivnu pločicu  |
| Naziv proizvođača/službeni registracijski broj/mjesto podružnice proizvođača               | Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / RegistarSKI sud Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen |
| Br. art.   | 0086.0084   |
| $P_{BEP}$ /volumen zraka $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$  | 1,51 kW / 6.110 m <sup>3</sup> /h / 490 Pa  |
| $n_{BEP}$  | 2.915 1/min   |
| Specifični omjer   | $\approx 1$   |
| Informacije o rastavljanju i zbrinjavanju  | vidi upute za montažu   |
| Informacije o ugradnji, radu i preventivnom održavanju                                     | vidi upute za montažu   |
| Upotrijebljeni predmeti pri mjerenju učinkovitosti koji nisu opisani u kategoriji mjerenja | -   |
| $I_{BEP}$  | 2,8 A   |
| Razina jačine zvuka $L_{WA5}$  | 95 dB(A)  |