

## DZL 40/84 B



### Kratka informacija

Aksijalni cijevni ventilator, DN 400, trofazna struja

### Primjeri primjene

Odsisavanje strojeva, Odsisavanje na radnom mjestu, Radionica, Ured nadzornog inženjera, Tvornička postrojenja

Broj artikla

0086.0097

### Tehnički podaci u skladu s ErP-om u točki Best Efficiency Point (BEP)

Ukupna učinkovitost $\eta$	39,9 %
Kategorija mjerenja	D
Kategorija učinkovitosti	ukupna
Stupanj učinkovitosti N	50,1
Potreban VSD	ne
Godina proizvodnje	Vidi nazivnu pločicu
Naziv proizvođača/službeni registracijski broj/mjesto podružnice proizvođača	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registariski sud Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Br. art.	0086.0097
$P_{BEP}$ /volumen zraka $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,045 kW / 0,245 kW / 1.490 m <sup>3</sup> /h / 2.955 m <sup>3</sup> /h / 28 Pa / 119 Pa
$n_{BEP}$	720 1/min / 1.430 1/min
Specifični omjer	$\approx 1$
Informacije o rastavljanju i zbrinjavanju	vidi upute za montažu
Informacije o ugradnji, radu i preventivnom održavanju	vidi upute za montažu
Upotrijebljeni predmeti pri mjerenju učinkovitosti koji nisu opisani u kategoriji mjerenja	-
$I_{BEP}$	0,2 A / 0,6 A
Razina jačine zvuka $L_{WA5}$	58 dB(A) / 76 dB(A)