

DZQ 50/4 B



Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s pravokutnom zidnom pločom, DN 500, trofazna struja

Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Komercijalni prostor, Garaža, Građevinski kontejner, Skladišna prostorija

Broj artikla

0083.0062

Tehnički podaci u skladu s ErP-om u točki Best Efficiency Point (BEP)

| | |
|--|---|
| Ukupna učinkovitost η | 38,5 % |
| Kategorija mjerenja | A |
| Kategorija učinkovitosti | statička |
| Stupanj učinkovitosti N | 46,1 |
| Potreban VSD | ne |
| Godina proizvodnje | Vidi nazivnu pločicu |
| Naziv proizvođača/službeni registracijski broj/mjesto podružnice proizvođača | Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / RegistarSKI sud Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen |
| Br. art. | 0083.0062 |
| P_{BEP} /volumen zraka $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$ | 0,615 kW / 6.310 m ³ /h / 135 Pa |
| n_{BEP} | 1.410 1/min |
| Specifični omjer | ≈ 1 |
| Informacije o rastavljanju i zbrinjavanju | vidi upute za montažu |
| Informacije o ugradnji, radu i preventivnom održavanju | vidi upute za montažu |
| Upotrijebljeni predmeti pri mjerenju učinkovitosti koji nisu opisani u kategoriji mjerenja | - |
| Razina jačine zvuka L_{WA7} | 82 dB(A) |