

DZS 40/4 B



Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s čeličnim zidnim prstenom, DN 400, trofazna struja

Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Komercijalni prostor, Garaža, Građevinski kontejner, Skladišna prostorija

Broj artikla

0094.0022

Tehnički podaci u skladu s ErP-om u točki Best Efficiency Point (BEP)

| | |
|--|---|
| Ukupna učinkovitost η | 30,3 % |
| Kategorija mjerenja | A |
| Kategorija učinkovitosti | statička |
| Stupanj učinkovitosti N | 40,5 |
| Potreban VSD | ne |
| Godina proizvodnje | Vidi nazivnu pločicu |
| Naziv proizvođača/službeni registracijski broj/mjesto podružnice proizvođača | Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / RegistarSKI sud Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen |
| Br. art. | 0094.0022 |
| P_{BEP} /volumen zraka $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$ | 0,24 kW / 3.080 m ³ /h / 85 Pa |
| n_{BEP} | 1.375 1/min |
| Specifični omjer | ≈ 1 |
| Informacije o rastavljanju i zbrinjavanju | vidi upute za montažu |
| Informacije o ugradnji, radu i preventivnom održavanju | vidi upute za montažu |
| Upotrijebljeni predmeti pri mjerenju učinkovitosti koji nisu opisani u kategoriji mjerenja | - |
| Razina jačine zvuka L_{WA7} | 73 dB(A) |