

## EZS 30/2 B



### Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s čeličnim zidnim prstenom, DN 300, jednofazna struja

### Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Komercijalni prostor, Garaža, Građevinski kontejner, Skladišna prostorija

Broj artikla

0094.0004

### Tehnički podaci u skladu s ErP-om u točki Best Efficiency Point (BEP)

|  |   |
|--|---|
| Ukupna učinkovitost $\eta$   | 36,4 %  |
| Kategorija mjerenja  | A   |
| Kategorija učinkovitosti   | statička  |
| Stupanj učinkovitosti N  | 45,6  |
| Potreban VSD   | ne  |
| Godina proizvodnje   | Vidi nazivnu pločicu  |
| Naziv proizvođača/službeni registracijski broj/mjesto podružnice proizvođača               | Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / RegistarSKI sud Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen |
| Br. art.   | 0094.0004   |
| $P_{BEP}$ /volumen zraka $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$  | 0,35 kW / 2.700 m <sup>3</sup> /h / 170 Pa  |
| $n_{BEP}$  | 2.840 1/min   |
| Specifični omjer   | ≈ 1   |
| Informacije o rastavljanju i zbrinjavanju  | vidi upute za montažu   |
| Informacije o ugradnji, radu i preventivnom održavanju                                     | vidi upute za montažu   |
| Upotrijebljeni predmeti pri mjerenju učinkovitosti koji nisu opisani u kategoriji mjerenja | -   |
| Razina jačine zvuka $L_{WA7}$  | 88 dB(A)  |