

## DZR 40/4 B Ex e

### Ugradnja u ventilacijski kanal

- Preporučeni razmak od sljedećeg kalupa najmanje 3-5 x promjer cijevi "D"
- Pri suženju poprečnog presjeka: Promjer cijevi "d" = maks. 0,75 x promjer cijevi "D", kut nagiba 6-8°
  - ① Žaluzina, samoaktivirajuća
  - ② Vanjski zid
  - ③ Ventilacijski kanal, na mjestu ugradnje
  - ④ Elastična fleksibilna spojnica ELA..-Ex
  - ⑤ Ventilator
  - ⑥ Postolja za montažu FU (1 komplet)
  - ⑦ Prigušivač GP..
  - ⑧ Nosač, na mjestu ugradnje