

DZR 45/4 B Ex e

Ugradnja u ventilacijski kanal

- Preporučeni razmak od sljedećeg kalupa najmanje 3-5 x promjer cijevi "D"
- Pri suženju poprečnog presjeka: Promjer cijevi "d" = maks. 0,75 x promjer cijevi "D", kut nagiba 6-8°
 - ① Žaluzina, samoaktivirajuća
 - ② Vanjski zid
 - ③ Ventilacijski kanal, na mjestu ugradnje
 - ④ Elastična fleksibilna spojnica ELA..-Ex
 - ⑤ Ventilator
 - ⑥ Postolja za montažu FU (1 komplet)
 - ⑦ Prigušivač GP..
 - ⑧ Nosač, na mjestu ugradnje