

ER-AS

ER-AS za odsis zraka u toaletu

- s fleksibilnom aluminijskom cijevi AFR 80 za mrežu kanala od obloženog spirokanala ili
- s fleksibilnim čeličnim kanalom MF-F90 bez prijelaznog komada ili
- s limenim koljenom od 90° MF-B75 ili spojnicom MF-FSM75 na fleksibilna plastična cijev MF-F75

Odsisni nastavak uz Maico ER-UPD i ER-UP/G za ventilaciju sjedala toaleta. Istodobni odsis zraka u prostoriji i odsis zraka na sjedalu toaleta.

Preduvjet: Cijev za ispiranje podžbuknog kotlića za ispiranje ima ogranak DN 70.


Spajanje cijevi za ispiranje na ventilator HT DN 70, zbog toga male brzine zraka i učinkoviti odsis zraka bez propuha.

Kombinacija s ER 60 ili ER 100.

Preporuka za kotlić za ispiranje: Marka TECE, TECEprofil univerzalni modul za toalet s TECE kotlićem za ispiranje, za priključkom za odsis mirisa. Kataloški broj TECE: 9.300.003

www.tece.de

Tel.: 0 25 72 / 928-0



- ① Podžbukna kutija ER-UP/G
- ② Odsisni nastavak ER-AS
- ③ Spajanje na mrežu kanala za odsisni zrak:
- ④ HT-cijev DN 70