

ER-UP/GH

Otvori prirubnice u skladu s DIN VDE 0100- 701

- Razmaci koji se moraju poštivati - zaštićena područja u sanitarnim prostorijama u skladu s DIN VDE 0100-701.
- Sanitarne prostorije su podijeljene u 3 područja, u kojima za električne uređaje vrijede različiti zahtjevi u pogledu vrste zaštite.
- Ako se u području 1 i 2 pojavi mlaz vode, odaberite uređaj s vrstom zaštite IP X5.
- Svi MAICO ER-/ER EC uređaji imaju vrstu zaštite IP X5.

Projektiranje/dimenzioniranje prema DIN 1946-6

- S pojedinačnim i središnjim sustavima za odsis zraka koji imaju građevinsku dozvolu za uporabu u skladu s DIN 18017-3, mogu se projektirati i izvesti ovakva postrojenja, kao i ventilacijski sustavi u skladu s DIN 1946-6. Međutim, vodite računa o različitim zahtjevima koje postavljaju odgovarajuće norme. Posebno je protupožarna zaštita u skladu s DIN 18017-3 dopuštena samo ako se poštuju odgovarajući propisi iz norme DIN 18017-3 i smjernice za ventilacijske sustave.