PRIKLJUČNE SHEME

ECR 31-2 EC



M1 Ventilator za usisni zrak
J1 Terminiranje BDT
J2 Terminiranje Modbus
B1 Nadzor filtra za usisni zrak
B2 Volumen zraka, usisni zrak
Kućište GHS, kontrolna kutija
Kućište GHH, grijanje
Kućište GHB, kutija
Napajanje / 400V / 3- / N / 50Hz
Vanjski osiguirač 16A