


**Komplet za završnu montažu WRG 35-1-SE s regulacijom zraka u prostoriji RLS 4-1 ili RLS 5**



- RF - Kod kamina s ventilacijom osigurajte na mjestu ugradnje
- SF - Signal kamina
- TS - Svepolna sklopka na mjestu ugradnje, sklopka za uklj/isklj, VDE 0700 T1 7.12.2
- SL - 6-žilni upravljački vod
- Humi - Osjetnik vlažnosti, priključen samo kod kompleta za završnu montažu WRG 35H-SE
- FS - Protusmrzavajuća zaštita, posebna oprema