



TH 10 Termostat: Osigurač protusmrzavajuće zaštite

Stupanjska sklopka THR300 (uključena u isporuku)

R1 Osjetnik vanjskog zraka (ulazna temperatura) Montaža: vanjski zračni kanal, blizina vanjskog zida/sjeverne strane

Uređaj za rekuperaciju topline WRG 300 K

M1 Ventilator za odsisni zrak

M2 Ventilator za usisni zrak

F1 Osigurač protusmrzavajuće zaštite, on se mora premjestiti na mjestu ugradnje, u WRG300 na stezaljkama M2 i M4!

Vidi shemu spajanja WRG 300 K

Toplinska crpka WP 300 K

P1 Presostat (osigurač za visoki tlak)

T1 Osigurač protusmrzavajuće zaštite (isparivač)

Y1 Prespojni ventil za hlađenje/grijanje

M1 Kompresor

BU1 Šuko-utičnica (na mjestu ugradnje)

Ožičite most na mjestu ugradnje između stezaljke M2 i stezaljke M4