



## WS 160 Flat KBET

A - Ventilacijski uređaj WS 160 Flat ...  
A1 - Elektronički uložak  
A2 - Upravljanje KWL  
B1 - Jednostavni BDE RLS 1 WR  
B2-B5 - Paralelni priključak maks. 5 jednostavnih BDE uređaja  
BT1 - Dodirni zaslon BDE RLS T1 WS  
W1 - Priključni vod 230 V AC  
W2 - Obloženi upravljački vod jednostavni BDE (na mjestu ugradnje), npr. LIYY 6 x 0,34 mm<sup>2</sup>  
W2 - Obloženi upravljački vod RLS T1 WS (na mjestu ugradnje), npr. LIYY 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>  
W5 - Priključni vod za PTC grijač  
W7 - Priključni vod za prenosni motor  
S1 - Sklopka uređaja  
S2 - Kontaktna sklopka na vratima  
M1 - Ventilator za odsisni/istrošeni zrak  
M2 - Ventilator za vanjski/usisni zrak  
T-LET - Temperaturni osjetnik za ulaz vanjskog zraka  
T-FOL - Temperaturni osjetnik za istrošeni zrak  
T-ZUL - Temperaturni osjetnik za usisni zrak  
S-ABL - Kombinirani osjetnik za odsisni zrak

---