



## WS 470 KET

A - Ventilacijski uređaj WR 310/410, WS 320/470

A1 - Elektronički uložak

A2 - Upravljanje KWL

B - Jednostavni BDE RLS 1 WR

B2-B5 - Paralelni priključak maks. 5 RLS 1 WR

BT1 - Dodirni zaslon BDE RLS T1 WS

W1 - Priključni vod 230 V AC

W2 - Obloženi upravljački vod jednostavni BDE (na mjestu ugradnje), npr. LIYY 6 x 0,34 mm<sup>2</sup>

W2 - Obloženi upravljački vod RLS T1 WS (na mjestu ugradnje), npr. LIYY 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

W5 - Priključni vod za PTC grijač

W6 - Priključni vod (na mjestu ugradnje) za višefunkcijski kontakt (kontakt releja od 230 V AC/5 A ili 30 V DC/5 A bez potencijala). Višefunkcijski kontakt za priključivanje jedne od sljedećih komponenti: Indikator alarma, poruka o zamjeni filtra, radni indikator, naknadno grijanje, prethodno grijanje, žaluzina, regulacija rasoline EWT (neregulirana pumpa), hlađenje.

W7 - Priključni vod za prenosni motor

S1 - Sklopka uređaja

M1 - Ventilator za odsisni/istrošeni zrak

M2 - Ventilator za vanjski/usisni zrak

M3 - Premosni motor

T-LET - Temperaturni osjetnik za ulaz vanjskog zraka

T-FOL - Temperaturni osjetnik za istrošeni zrak

T-ZUL - Temperaturni osjetnik za usisni zrak

S-ABL - Kombinirani osjetnik za odsisni zrak