

# DAS 125/6



## Rövid leírás

Axiális ventilátor DN 1250, háromfázisú váltóáram

## Alkalmazási példák

Termelőüzem, Szerelőcsarnok, Raktár, Ipari csarnok, Munkahely

Termékszám 0083.0866

## Műszaki adatok a Best Efficiency Point (BEP) alatti ErP szerint

Összhatékonyság $\eta$	38,7 %
Mérési kategória	C
Hatékonysági kategória	Statikus hatások
Hatékonysági fokozat N	40
VSD szükséges	nem
Gyártási év	Lásd a típusablát
Gyártó neve / Hatósági nyilvántartási szám / Gyártó telephelye	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Freiburg-i cégbíróság, nyilvántartási szám: HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Cikkszám	0083.0866
$P_{BEP}$ / Légmennyiség $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	7,497 kW / 57.200 m <sup>3</sup> /h / 383 Pa
$n_{BEP}$	970 1/min
specifikus kapcsolat	$\approx 1$
Információk szétszereléshez és eltávolításhoz	lásd beszerelési útmutató
Információk beszereléshez, üzemeltetéshez és karbantartáshoz	lásd beszerelési útmutató
Alkalmazott tárgyak a hatékonyság méréshez, amelyek a mérési kategóriában nem találhatók meg.	-
$I_{BEP}$	14,1 A
Hangteljesítményszint $L_{WA7}$	96 dB(A)