

DZR 30/6 B Ex t

Beszereelés légcsatorna hálózatba

- Javasolt távolság a következő csőidomig legalább a "D" csőátmérő 3-5-szöröse
- Keresztmetszet szűkítésnél: "d" csőátmérő = max. 0,75 x "D" csőátmérő, hajlási szög 6-8°
 - ① Zárózsalu, légáram által működtetett
 - ② Külső fal
 - ③ Légcsatorna hálózat, a megrendelő biztosítja
 - ④ ELA..-Ex rugalmas összekötő
 - ⑤ Ventilátor
 - ⑥ FU rögzítőlábak (1 készlet)
 - ⑦ GP.. rezgéscsillapító
 - ⑧ Konzol, a megrendelő biztosítja