

## DZR 40/4 B Ex t

### Beszereelés légcsatorna hálózatba

- Javasolt távolság a következő csőidomig legalább a "D" csőátmérő 3-5-szöröse
- Keresztmetszet szűkítésnél: "d" csőátmérő = max. 0,75 x "D" csőátmérő, hajlási szög 6-8°
  - ① Zárózsalu, légáram által működtetett
  - ② Külső fal
  - ③ Légcsatorna hálózat, a megrendelő biztosítja
  - ④ ELA..-Ex rugalmas összekötő
  - ⑤ Ventilátor
  - ⑥ FU rögzítőlábak (1 készlet)
  - ⑦ GP.. rezgéscsillapító
  - ⑧ Konzol, a megrendelő biztosítja