


DZR 45/4 B Ex t

Beszereles légcsatorna hálózatba

- Javasolt távolság a következő csőidomig legalább a "D" csőátmérő 3-5-szöröse
- Keresztmetszet szűkítésnél: "d" csőátmérő = max. 0,75 x "D" csőátmérő, hajlási szög 6-8°



- ① Zárószalu, légáram által működtetett
- ② Külső fal
- ③ Légcsatorna hálózat, a megrendelő biztosítja
- ④ ELA..-Ex rugalmas összekötő
- ⑤ Ventilátor
- ⑥ FU rögzítőlábak (1 készlet)
- ⑦ GP.. rezgéscsillapító
- ⑧ Konzol, a megrendelő biztosítja