



B - szabályozás

W3 - hálózati vezeték szabályozása (a megrendelő biztosítja)

K1 - zárt puha indítás

K1 - nyílt puha megállítás

K3 - zárt lecsökkentő üzemmód aktív (pl. éjjeli üzemmód)

K3 - nyílt lecsökkentő üzem aktív

* - Figyelem: K1, K3 aranyozott érintkezőket használjon!

A - GRD-készülék

W1 - hálózati vezeték GRD-készülék 1,5mm² (a megrendelő biztosítja)

W2 - vezérlő vezeték árnyékolással, 0,25 - 0,34 mm²-ig (a megrendelő biztosítja)

M - ventilátormotor

S1 - szervizkapcsoló