



TH 10 Termosztát: fagyvédelmi biztosító

THR300 Fokozatkapcsoló (a szállítási csomag része)

R1 Külső levegő érzékelő (belépési hőmérséklet) Beszerelés: Külső levegő csatornába, közel a külső falhoz / északi oldalra

WRG 300 K Hővisszanyerő egység

M1 Elszívó ventilátor

M2 Légszűrő ventilátor

F1 Fagyvédelmi biztosító, ezt a megrendelőnek – a WRG 300-ason az M2 és M4 kapcsokon – át kell hidalnia! Lásd a WRG 300 K kapcsolási rajzát

WP 300 K Hőszivattyú

P1 Nyomáskapcsoló (túlnyomás-védelem)

T1 Fagyvédelmi biztosító (párologtató)

Y1 Hűtés/fűtés váltószelep

M1 Kompresszor

BU1 földelt dugaszoló aljzat (a megrendelő biztosítja)

Az M2 és M4 kapcsok között a megrendelőnek össze kell kötnie az áthidalást