

SDE 12

Wskazówki montażowe

- Przed wbudowaniem należy odpowiednio do wymagań wyjąć owalne zatyczki.
- Im więcej zatyczek zostanie wyjętych, tym mniejsze będą tłumienie dźwięku i strata ciśnienia.
- Znaczne tłumienie dźwięku uzyskuje się, kiedy kilka wsuwanych tłumików akustycznych montowanych jest jeden za drugim. Zaleca się przy tym usunięcie tak wielu zatyczek, jak to tylko możliwe, aby w miarę możliwości zminimalizować spadek ciśnienia na tłumiku akustycznym.

Wymagany odstęp

- Podane niżej odstęp między poszczególnymi tłumikami muszą być bezwzględnie przestrzegane. W przeciwnym razie wartości podane w tabeli są nieważne.



Tłumienność wtrąceniowa D w dB z SDE 12

Otworky	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
2	5,0	6,0	5,0	5,0	12,0	13,0	19,0	21,0
5	2,0	2,0	2,5	3,0	8,5	8,0	14,0	19,0
8	1,0	1,5	1,5	2,5	6,0	5,0	11,0	18,00