



B - Regulacja

W3 - Przewód sieciowy regulacji (zapewnia inwestor)

K1 - zamknięty, miękki start

K1 - otwarty, miękkie zatrzymanie

K3 - zamknięty, tryb obniżenia temperatury aktywny (np.: tryb nocny)

K3 - otwarty, tryb obniżenia temperatury nieaktywny

* - Uwaga: stosować połączone styki K1, K3

A - Urządzenie GRD

W1 - Przewód sieciowy urządzenia GRD 1,5 mm² (zapewnia inwestor)

W2 - Przewód sterowniczy ekranowany Ø 0,25 do 0,34 mm² (zapewnia inwestor)

M - Silnik wentylatora

S1 - Wyłącznik serwisowy