



TH 10 termostat: Zabezpieczenie przeciwmrozowe

THR300 przełącznik stopniowy (zawarty w zakresie dostawy)

R1 Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego (wlot). Montaż: kanał powietrza zewnętrznego, blisko ściany zewnętrznej / strona północna

WRG 300 K Zespół odzysku ciepła

M1 Wentylator powietrza wywiewanego

M2 Wentylator powietrza nawiewanego

F1 Zabezpieczenie przeciwmrozowe, musi zostać zmostkowane w WRG 300 od strony konstrukcji budowlanej na zaciskach M2 i M4! Patrz schemat WRG 300 K

WP 300 K Pompa ciepła

P1 Presostat (zabezpieczenie przeciwcisnieniowe)

T1 Zabezpieczenie przeciwmrozowe (parownik)

Y1 Zawór przełączający chłodzenie / grzanie

M1 Sprężarka

BU1 Gniazdo z zestykiem uziemiającym (zapewnia inwestor)

Zaciski M2 i M4 muszą być zmostkowane przez inwestora