



## DHP 22-16

### Стабильная температура приточного воздуха с помощью канального датчика FL 30 P




- ① Вентилятор
- ② Электрокалорифер
- ③ Помещение
- ④ Канальный датчик FL 30 P
- ⑤ Контакттор

### Стабильная температура помещения с канальным датчиком FR 30 P



- ① Вентилятор
- ② Электрокалорифер
- ③ Помещение
- ④ Комнатный датчик FR 30 P
- ⑤ Контакттор

### Стабильная температура помещения с датчиком помещения FR 30 P и канальным датчиком FL 30 P



- ① Вентилятор
- ② Электрокалорифер
- ③ Помещение
- ④ Канальный датчик FL 30 P
- ⑤ Комнатный датчик FR 30 P
- ⑥ Контакттор