

## DZR 20/2 В Ex e

### Установка в воздуховод

- Рекомендуемое расстояние до следующей профильной детали минимум 3-5 диаметров трубы "D"
- При уменьшении поперечного сечения: Диаметр трубы "d"= макс. 0,75 x диаметра трубы "D", угол наклона 6–8°
  - ① Заслонка, автоматическая
  - ② Наружная стена
  - ③ Воздуховод, обеспечивается заказчиком
  - ④ Эластичный соединительный патрубок ELA...-Ex
  - ⑤ Вентилятор
  - ⑥ Опорные ножки FU (1 набор)
  - ⑦ Виброизолятор GP...
  - ⑧ Консоль, обеспечивается заказчиком