

DZR 30/2 В Ex e

Установка в воздуховод

- Рекомендуемое расстояние до следующей профильной детали минимум 3-5 диаметров трубы "D"
- При уменьшении поперечного сечения: Диаметр трубы "d"= макс. 0,75 x диаметра трубы "D", угол наклона 6–8°
 - ① Заслонка, автоматическая
 - ② Наружная стена
 - ③ Воздуховод, обеспечивается заказчиком
 - ④ Эластичный соединительный патрубок ELA...-Ex
 - ⑤ Вентилятор
 - ⑥ Опорные ножки FU (1 набор)
 - ⑦ Виброизолятор GP...
 - ⑧ Консоль, обеспечивается заказчиком