

DZR 50/4 В Ex t

Установка в воздуховод

- Рекомендуемое расстояние до следующей профильной детали минимум 3-5 диаметров трубы "D"
- При уменьшении поперечного сечения: Диаметр трубы "d"= макс. 0,75 x диаметра трубы "D", угол наклона 6–8°
- ① Заслонка, автоматическая
- ② Наружная стена
- ③ Воздуховод, обеспечивается заказчиком
- ④ Эластичный соединительный патрубок ELA...-Ex
- ⑤ Вентилятор
- ⑥ Опорные ножки FU (1 набор)
- ⑦ Виброизолятор GP...
- ⑧ Консоль, обеспечивается заказчиком